

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid




Vijverhoflaan 35, 9830 Sint-Martens-Latem

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 44064-G-OMV_2020082466/EP15199/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 14-10-2022

Handtekening:

VALERIE Vanryckeghem
STUDIEBUREAU TECCLEM
EP15199

Dit certificaat is geldig tot en met 12 januari 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaat-eisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.

Andere eisen

- | | |
|--|--|
| ☒ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vloeren | ☒ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Muren | |
| ☒ Vensters | |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	23/06/2020
Datum einde van de werken	15/12/2021
Datum ingebruikname	12/01/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	15.618
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	133
Beschermd volume (m ³)	429
Verliesoppervlakte (m ²)	-
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	129
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,78
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,47
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.660
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31203416 / 31203417

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BENOveren staat voor Beter Renoveren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/ikBENOveren.

Gegevens verslaggever:

VALERIE Vanryckeghem
STUDIEBUREAU TECCLEM
9041 Gent
EP15199 | 0534392794

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.