

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/12/2021

Inspecteur: Devin Vandenberghe

Mentor:

Installateur: LW Electrics bv

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0750 656 472

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19370807

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Vijverhoflaan
Huisnummer: 35
Busnummer:
Postcode: 9830
Gemeente: Sint-Martens-Latem
Land: België

Eigenaar

Naam: Thomas Mally
Straatnaam: Vijverhoflaan
Huisnummer: 35
Busnummer:
Postcode: 9830
Gemeente: Sint-Martens-Latem
Land: België

Installateur

Naam: LW Electrics bv
BTW nr.: BE 0750 656 472
Telefoonnummer: 0476029150
E-mail: lw-electrics@outlook.com

Type : PV-installatie en/of thuisbatterij

EAN : 541

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: 1SAG3100146314

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal kringen: 19

Ri algemeen: 12,02 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 7,78 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	1,5
5	C	16		2	2,5
9	C	20		2	2,5
2	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

027 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/12/2046
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Devin Vandenbergh

De werknemer,

ACEG VZW - DEVIN VANDENBERGHE
#121

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/12/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


DUPLICATE











Erkend Organisme
ACEG Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: +32 9 395 06 94
e-mail: cvi@acog.be

ACEG AFB
Devin Vandenbergh

Plaats van de elektrische installatie
Thomas Maly
Vijverhofaan 35
9530 Sint-Martens-Latem

Installateur
LW Electric
Slagmidsstraat 44
9080 Lochrist
OSM: 0475 02 91 50
e-mail: lw-electrics@outlook.com
BTW BE 0525.731.387

p. 5/6
Situatieschema

