

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

023949



ALV BV  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT Gertrude Bocque  
Burgemeesterstraat 24, 9830 Sint-Martens-Latem

BTW Particulier

TEL 0475 57 66 07

MAIL jm.vanloo@telenet.be

ADRES TANK Gertrude Bocque  
Burgemeesterstraat 24, 9830 Sint-Martens-Latem

Tankinhoud 3200 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 1960  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>✓</u> (min 6) geleidbaarheid <u>✓</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**UITWENDIG ZICHTBARE DELEN**

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Niveaumeting  
 Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrasoon  Peillat  Andere: \_\_\_\_\_  
 Potentiaalmeting \_\_\_\_\_ Mv    Tegehn  
 Kathodische bescherming     
 Lekdetectie-apparaat     
 Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano  
 Peilputten  Andere: \_\_\_\_\_  
 Dichtheidstest:  SDT  Testo

**BOVENGRONDSE TANK**

Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

**OPMERKINGEN**

Tank ok!

PLAATS TANK oprit

**BESLUIT**

- GROEN**  
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**  
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.
- ROOD**  
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaenenbroek

DATUM KEURING 18/08/25

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

ATTEST GELDIG TOT 18/08/30

HANDTEKENING  
 TECHNICUS

HANDTEKENING  
 KLANT