ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 21/08/2023 **Inspecteur:** Dieter Goderis **Mentor:**
ID-label: **Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 21/08/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Baarle-Frankrijkstraat
Huisnummer	53
Busnummer	Serre
Postcode	9830
Gemeente	Sint-Martens-Latem
Land	België

Eigenaar

Naam	Fam Bytebier
Straatnaam	Baarle-Frankrijkstraat
Huisnummer	53
Busnummer	Serre
Postcode	9830
Gemeente	Sint-Martens-Latem
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	5000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
INKUIPING	◉	○		
Algemene staat			○	○
Waterdicht			○	○
Koolstofwaterdicht			○	○

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
LEIDINGEN	◉	○		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			◉	○
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			◉	○
Uitmonding leidingen			○	◉

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			◉	○
Staat terugvoerleiding	◉	○	◉	○
Stookoliefilter	○	◉		
Lekt stookoliefilter			◉	○
RESERVOIR				
Algemene staat tank			◉	○
VORIG CERTIFICAAT	○	◉	◉	○

	Aanwezig		Keuring	
ACCESSOIRES	Ja	Nee	OK	NOK
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	○	◉	◉	○
Mechanisch	○	◉	◉	○
Pneumatisch	○	◉	◉	○
Ultrasoon	○	◉	◉	○
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	○	◉	○	◉
Elektronische sonde	○	◉	○	◉

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	◉	○	Drukverlies - mbar/h

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkenningsnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481











